

CONDICIONES GENERALES, (Continuación)

4. Conjunto de viviendas u otros suministros individuales:

4.1 Adosados o contiguos (hasta 50 contadores)

conjunto de viviendas o suministros. Cada punto de lectura exterior irá unido a una arqueta de registro prefabricada de medidas mín. 400 x 400 x 500 mm colocada junto al monolito mediante una manguera eléctrica y ésta a su vez a tantas arquetas de registro como sean necesarias hasta llegar a la fachada más próxima.

Las arquetas irán unidas entre sí por una canalización enterrada de polietileno corrugado de doble pared para canalización eléctrica, con guía incorporada, UNE EN 50086-2-4N, y diámetro 90 mm, por el interior del mismo discurrirá una manguera de 3 x 1.5 mm².

Cuando se llegue a la fachada se conectará la arqueta de registro con la caja de derivación y la instalación se seguirá según lo indicado en el punto 3 anteriormente visto.

4.2 No adosados, ni contiguos.

extremos del conjunto de viviendas o suministros. Cada punto de lectura exterior irá a una arqueta de registro prefabricada de medidas mín. 400 x 400 x 500 mm colocada junto al monolito mediante una manguera eléctrica y ésta a su vez a tantas arquetas de registro como sean necesarias hasta llegar a la ubicación de cada contador individual.

Las arquetas irán unidas entre sí por una canalización enterrada de polietileno corrugado de doble pared para canalización eléctrica, con guía incorporada, UNE EN 50086-2-4N, y diámetro 90 mm, por el interior del mismo discurrirá una manguera de 3 x 1.5 mm².

Cuando se llegue a la fachada cada arqueta de registro irá unida a su correspondiente caja de derivación para la instalación de placa de punto de lectura interior a través de un tubo corrugado de diámetro 28 mm y manguera eléctrica de 3 x 1.5 mm².

Las cajas de derivación para punto de lectura individual irán colocadas en el interior del armario de contador en la esquina superior coincidente con la ubicación del tubo de conexión de la acometida de agua con el contador, y medidas 100 x 100 x 60 mm.



EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE MALAGA

INSTALACION TELECTURAS 2

ESCALA: S/E

HOJA: 5.2
REVISION: 0

Fecha: ENE.04

Dibujado: J.M.B.R

Revisado: J.D.N