



NOTA: Las arquetas de registro se colocarán como máximo a 25 m, debiendo instalarse arquetas de registro intermedias para distancias superiores.



EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE MALAGA S.A.

ESQUEMA DE INSTALACION PARA TELELECTURA DE CONTADORES EN VIVIENDAS U OTROS SUMINISTROS INDIVIDUALES, SITUADOS ADOSADA O CONTIGUAMENTE (HASTA 50 CONTADORES)

ESCALA: S/E

HOJA: 5.7
REVISION: 0

Fecha: ENE.04

Dibujado: J.M.B.R

Revisado: J.D.N