



CODIGO	A (m/m)	B (m/m)	C (m/m)	D (m/m)	E (m/m)	CARACTERISTICAS	MARCAS Y/O MODELOS AUTORIZADOS
ARMARIO	-	-	MIN.400 MAX.1200	MIN.540	MIN.160 MAX.200	HORMIGON REFORZADO CON POLIPROPILENO O SIMILAR	PRADINSA AC3450
PUERTA	MIN.450	MIN.300	-	-	-	POLIESTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO	PRADINSA PP3450

NOTA:

1-VALVULAS SEGÚN NORMA UNE-19.804, SISTEMA ANTIRRETORNO, RACORD LOCO
Y PUNTO DE COMPROBACION DEL CONTADOR

2-EL CIERRE SERA DEL TIPO CUADRADILLO HEMBRA DE 8mm O HEXAGONO DE 6mm (ALLEN).



EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE MALAGA

ESCALA: S/E

Fecha: OCT.03

DETALLE ARMARIO EXTERIOR EN MONOLITO
PARA CONTADORES DN 15 Y 20 mm

HOJA: 2.9
REVISION: 0

Dibujado: J.M.B.R

Revisado: J.D.N